



UWAGI:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 5x1.5 i zasilić z rozdzielnic głównej.
2. Zasilac kolejne oprawy w rzędach z kolejnych faz.
3. Obwody w rozdzielnic głównej zabezpieczyć zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce B i znamionowym prądzie zadziałania 10A.
4. Przewody oświetleniowe prowadzić po głównych trasach kablowych (przy ścianach hali) oraz w rurkach osłonowych PVC mocowanych do stropu na uchwytych / obejmach.
5. Oświetlenie sterowane przyciskami monostabilnymi współpracującymi z przełącznikami bistabilnymi zabudowywani w rozdzielni głównej. Przyciski instalować w rogach hali na wysokości 1,2m nad poziomem posadzki (dolna krawędź).
6. Oświetlenie awaryjne wykonać w oparciu o oprawy wyposażone we własne źródła zasilania (akumulatory) zapewniające normalną pracę opraw przez czas nie krótszy niż 1h po zaniku podstawowego źródła zasilania.
7. Legendę opraw oświetleniowych pokazano na oddzielnym arkuszu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Oliszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	"GEO GLOBE POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dzierżbieła 30, 43-190 Mikolajów, Polska dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 MMikolajów, jedn. ewid. 240802_1 Mikolajów		
ADRES OBIEKTU			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	Budowa, Projekt Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach Pl. budynku Centrum Badań i rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług Firmy Geo Globe Polska sp. z o.o. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z instalacjami wentylacyjnymi (wzod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja wentylacyjna, elektryfikacja oraz czyszczenie, rozpraszanie i rozpraszanie w powietrzu, rozpraszanie wentylacyjnym, parkingu, układem szkieletu, płaszczyznami wentylacyjnymi, rozpraszanie wentylacyjnym, budowa pozostałościowych instalacji (wzod-kan, kanałach i deszczownicy, elektryfikacji, osw. zewn.), na działkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obręb 0029 Mikolajów oraz działkach 32działki z działek nr 982/90 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikolajów przy ulicy Dzierżbieła 30 w Mikolajowie.		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY		
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ GLINECKI	nr UPRAWN.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. IRENEUSZ PIWKO	SLK/5096/PWOE/14	SKALA RYSUNKU
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. TOMASZ NAMIOŁA	SLK/5094/POOE/13	NR RYS.
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ.83 Z DNIA 23.02.1994). DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCENIEN I KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEZDOLUJONE.		
			