

Dzienniczka Kobla	Typ kobla
C1	HDG5 FE180/P490 2x4 mm2
C2	HDG5 FE180/P490 7x1 mm2
C3	HDG5 FE180/P490 5x4 mm2
A1	HDG5 FE180/P490 3x2,5 mm2
D3	YnTKSYekw 1x2x0,8
D4	YnTKSYekw 3x2x0,8

OZNACZENIA




KD - Klapa dymowa z siłownikami



co	- Centrala oddymiania
----	-----------------------



 - Czujka dymu



RPO - Ręczny przycisk oddymiania



i/o	- Moduł We/Wy systemu SAP
-----	---------------------------



- - Puszka połączeniowo rozgałęźna pożarowa



(M₂) - Wentylator napowietrzający.

UWAGI:

1. Centralę oddymiania zasilić z rozdzielnic obwodów pożarowych rozdzielnic głównej kablem HDGS 3x2,5.
2. Wentylator napowietrzający zasilić poprzez centralę oddymiania z rozdzielonego układu UPS w rozdzielni głównej. Zasilanie wykonać kablem HDGS 5x4.
3. Centralę oddymiania włączyć w obwody we/wy modułu cyfrowego systemu SAP. Połączenie wykonać kablem HDGS 7x1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Oliszawska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR		"GEO GLOBE POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dzielna 30, 43-190 Mikolów, Polska dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikolów, jedn. ewid. 240802, 1 Mikolów		
ADRES OBIEKTU		dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikolów, jedn. ewid. 240802, 1 Mikolów		
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT		Budowa Parku Technologicznego Miastrowie w Tworczwach II, budynku Centrum Badań i rozwoju i Centrum Pojektowania Produktów i Usług Firmy Geo Globe Polska sp. z o.o., oraz budowa hall magazynowej wraz z instalacjami wentylacyjną (wool-dan, c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. hydrauliczną i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieków, płaszczyznami posadzkowymi, rozładunkową i śmieciową) budynków, budowa pozabudynkowych instalacji (wool-dan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn., ogrodo), przebudowa kładki pieszej, instalacji ogrzewania terenu (wool-danowej, elektrycznej, osw. zewn.) na działkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obręb 0029 Mikolów oraz działek dwóch sąsiadów z działki nr 962/96 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikolów przy ulicy Dzielna 30 w Mikolowie.		
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMAT INSTALACJI ODDYMNIANIA KLATKI SCHODOWEJ		
PROJEKTANT		mgr inż. TOMASZ GLINECKI		
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. IRENEUSZ PIWKO		
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. TOMASZ NAMIOŁA		
UWAGI		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCEŃ ORAZ KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA AUTORSKIEGO JEST NIEDOZWOLONE.		