



UWAGI:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 i zasilić z rozdzielnic poszczególnych pięter budynku biurowego.
2. Obwody w rozdzielnicach zasilających zabezpieczyć zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce B i znamionowym prądzie zadziałania 10A.
3. Przewody oświetleniowe prowadzić z rozdzielnic zasilających po głównych trasach kablowych oraz p/t.
4. Stosować łączniki i przyrządy p/t z ramkami. Łączniki instalować na wysokości 1,2m nad poziomem posadzki (dolna krawędź).
5. Oświetlenie awaryjne wykonać w oparciu o oprawy wyposażone we własne źródła zasilania (akumulatory) zapewniające normalną pracę opraw przez czas nie krótszy niż 1h po zaniku podstawowego źródła zasilania.
6. Legendę opraw oświetleniowych pokazano na oddzielnym arkuszu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Oliszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR		"GEO GLOBE POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dziedziela 30, 43-190 Mikołów, Polska		
ADRES OBIEKTU		dz. ewid. nr 1289/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikołów, jedn. ewid. 240802_1 Mikołów		
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY		BRAŃZA
TEMAT		BUDOWA "PARKU TECHNOLOGICZNEGO MIŁOSTOWIE W TWORZYBACH" (tł. budowlu Centrum Badań i Rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług Firmy Geo Globe Polska sp. z o.o. sp.k.; oraz budowa hałł magazynowej wraz z instalacjami wentylacyjnymi (włochan, co., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, inst. hydrotankowej i elektrycznej), oraz zagospodarowanie terenu: dogazony wentylacyjnymi, parkietami, układem szkieł pasywnych, płaszczyznami rozdzielającymi budynek, budowę pozabudowlanych instalacji (włochan, kanałizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn.), na działkach nr 1289/109, 1253/110, 1050/96 obręb 0029 Mikołów oraz budowa dwóch zbiorników z czyszczenia w 582/96 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikołów przy ulicy Dziedziela 30 w Mikołowie.		
TREŚĆ RYSUNKU		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA BUDYNEK BIUROWY - 2 PIĘTRO		
PROJEKTANT		mgr inż. TOMASZ GLINIECKI		nr UPRAWN.
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. IRENEUSZ PIWKO		
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. TOMASZ NAMIOŃTA		PODPIS
UWAGI		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994). DOKONTYNUAM ZMIAN, PORAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPLOWANIE I ROZKOSZCZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEPOZYWOLONE.		